

## HOTARARE

privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public a investiției "Racordarea Obiectivului fabricii de Mobila S.C.Mobila Rădăuți SA" pe o lungime de 250 m între Modulul de conexiune 20 KV – E. ON Moldova Distribuție SA (identificat cadastral cu nr. 37619 înscris în CF nr. 37619 a municipiului Rădăuți) și Postul de Transformare PT 65

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava întrunit în sesiune ordinară din 28.11.2013;

Având în vedere:

- expunerea de motive prezentată de initiator;
- raportul de specialitate, a serviciului de urbanism și a.t.;
- raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- cererea S.C.Mobila Rădăuți S.A. înregistrată la primăria Rădăuți la nr. 13703 din 03.09.2013;
- Legea nr.213/1998 actualizată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată și modificată;
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. 5) lit. c), art.45 alin. (3) și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE:

*Art. 1* Aprobă executarea lucrărilor pe domeniul public de instalare în pământ, accesul, întreținerea și înlocuirea unui cablu electric cu o lungime de 250 m între Modulul de conexiune 20 KV – E. ON Moldova Distribuție SA și Postul de Transformare PT 65 conform trasoului soluției prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Art. 2* După terminarea lucrărilor S.C.Mobila Rădăuți S.A., va aduce la starea inițială domeniul public afectat de lucrări, pe cheltuielă proprie.

*Art. 3* Primarul municipiului Rădăuți prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

cons.



Contrasemnează,  
SECRETAR MUNICIPIUL  
Scheul Gh. Adrian



Rădăuți, 28.11.2013

Nr. 159

STATIA 110/20 kV RADAUTI

Corpul de conexiuni 20 kV

LES 20 kV PT 18 Mobila, cablu A2YSY 3x150 mmp, l= 850 m, existent, se sectioneaza la 520 m, la limita proprietatii

MCAV 20 kV proiectat

Incinta SC Servicii comunale-primaria municipiului Radauti

LES 20 kV MCAV 20 kV E.ON - PT 65 Radauti, cablu NA2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp, l= 250 m, proiectat

PT 65 RADAUTI

- Cablu A2YSY 3x120 mmp,
- cablu 20 kV proiectat cons.
- PT Av 2x800kVA, pr.
- cablu 20 kV proiectat taxa
- modul conexiuni 20 kV E.ON

loc sectionare cablu 20 kV existent

LES 20 kV MCAV 20 kV E.ON - PT Av Mobila proiectat, cablu NA2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp, l= 360 m, proiectat

ANEXA NR 1

drum acces

drum acces

INTOCMIT  
DESENAT  
VERIFICAT  
APROBAT

ing. Ac. 66 M.  
ing. Av. 44 ti M.  
sing. ing. 20  
sing. ing. R. 20

S.C. ENERGO SISTEM S.R.L. Suceava  
COMPARTIMENT PROIECTARE

Racordarea obiectivului- Fabrica de mobila- SC Mobila Radauti SA,  
str. Volovatului, nr. 82, municipiul Radauti, judetul Suceava  
**PLAN DE SITUATIE - instalatii electrice protectate**

Nr. proiect	Faza	Nr. desen	Fila
14/ 2013	DTAC	14/	