

ROMÂNIA
Județul Suceava
Municipiul Rădăuți
Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Alimentare cu energie electrica bloc locuinte sociale, str. 1 Mai, nr. 103 din municipiul Rădăuți, județul Suceava"

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2014

Având în vedere:

- expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Rădăuți;
- raportul de specialitate al serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;
- raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) lit. e) și art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Alimentare cu energie electrica bloc locuinte sociale, str. 1 Mai, nr. 103 din municipiul Rădăuți, județul Suceava" conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Rădăuți, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier SIMONA GHEORGHE

Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU,
Scheul Gh. Adrian

RĂDĂUȚI - 30.01.2014
Nr. 36



INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI LA LUCRAREA DE INVESTITII

“Alimentare cu energie electrica bloc locuinte sociale, str. 1 Mai, nr. 103 din municipiul Rădăuți, județul Suceava”



Nr. crt.	Date tehnico-constructive	Valoare (TVA inclus)
1	Retea electrica subterana L= 1050 ml	
2	Buclare – LES L= 500 ml	
3	Adancime ingropare = 0,9 m	
4	Putere instalata = 200 kw	
5	Putere max. sim. Absorbita = 100/120 (kw/kVA)	
6	Tensiune de alimentare = 0,4 kV	
7	Factor de putere = 0,85	
8	Proiectare, avizare, receptie	
9	Nr. de consumatori – 20 u.l.	
	TOTAL (TVA inclus)	248.000 lei

INTOCMIT,
Sef serviciu urbanism a.t.,
ing. Gabriel D. FLUTER

